

## VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 1

### Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
IČO	05800226
Adresa sídla	Mučednická 1125/31, 616 00 Brno
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Dušan Navrátil, ředitel

### Identifikační údaje soutěže o návrh

Název soutěže o návrh	ČERNÁ POLE
Profil zadavatele	<a href="https://nen.nipez.cz/profil/nukib">https://nen.nipez.cz/profil/nukib</a>

Zadavatel výše uvedené architektonické soutěže o návrh dne 17. 4. 2019 a dále dne 23. 4. 2019 obdržel žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek soutěže o návrh. Zadavatel poskytuje vysvětlení těchto dotazů v zákonné lhůtě, a to včetně přesného znění žádosti.

#### **Dotaz č. 1:**

**V excelové tabulce stavebního programu nám není jasné, jestli se počet místností a užitná plocha násobí, jsou-li zadány současně. Například u kuchyňky s denní místností je dáno 20 m<sup>2</sup> a 2 místnosti – budou to tedy dvě místnosti o 20 m<sup>2</sup>? Podobně u položek, kde je dán počet pracovníků a počet místností. Například kancelář o pěti pracovních a dvou místnostech – budou dvě místnosti po pěti pracovnících?**

#### **Odpověď č. 1:**

V tabulce P.06 (Indikativní stavební program) se počet místností a užitná plocha násobí, jsou-li zadány současně. Například u kuchyňky s denní místností je dáno 20 m<sup>2</sup> a 2 místnosti – půjde tedy o dvě místnosti, z toho každá místnost o velikosti 20 m<sup>2</sup>. Dále například kancelář o pěti pracovních a dvou místnostech – půjde o dvě místnosti, každá po pěti pracovnících.

*In the .xls sheet P.06 (Indicative building program), where there are both indications of area and number of rooms, they multiply.*

*Example: kitchenette, 20 m<sup>2</sup>, 2 rooms – means two kitchenettes, each of 20 m<sup>2</sup>.*

*Example: office for 5 workers, 2 rooms – means two offices, each for 5 people.*

#### **Dotaz č. 2:**

**m. č. 2.2.0.4 – technická dílna / prosím o sdělení přibližného požadavku na plochu**

**m. č. 2.2.2.6, . 2.2.3.5, . 2.2.5.5, . 2.2.6.5, . 2.2.7.6 – propojovací místnost / prosím o sdělení aktivit, které se mají v místnosti odehrávat, příp. přibližný požadavek na plochu**

**m. č. 3. 2. 0. 4. – hlavní serverovna / prosím o sdělení přibližného požadavku na plochu hlavní serverovny nebo alespoň rozměry a počet požadovaných systémů RACK**

**m. č. 7.5 – sociální místnosti / prosím o výčet aktivit, které se mají v sociální místnosti odehrávat, příp. přibližný požadavek na plochu**

**m. č. 7.7 – malá serverovna v každém patře / prosím o sdělení přibližného požadavku na plochu malé serverovny nebo alespoň rozměry a počet požadovaných systémů RACK**

**Odpověď č. 2:**

**m. č. 2.2.0.4 – technická dílna /** Přibližný požadavek na plochu je 15 – 16 m<sup>2</sup>.

**m. č. 2.2.2.6., 2.2.3.5, . 2.2.5.5, . 2.2.6.5, . 2.2.7.6 – propojovací místnost /** Blíže viz s. 22 P.01 Zadání: „Propojovací místnost s patch panely s vývody do kanceláří a do ICS/OT serverových koutů laboratoří, místo pro rackové panely a dostatek místa, aby se nejednalo jen o chodbu. Místnost má být klimatizovaná a s rozebíratelnou podlahou.“ Přibližný požadavek na plochu je 15 – 16 m<sup>2</sup>.

**m. č. 3.2.0.4. – hlavní serverovna /** Blíže viz odstavec „3.2. Odbor Informačních technologií (OIT)“ na s. 23 P.01 Zadání. Přibližný požadavek na plochu pro jednu serverovnu je 35 m<sup>2</sup>.

**m. č. 7.5 – sociální místnosti /** Sociální místnosti jsou v podstatě totožné s 7.8 Hygienické zázemí. Jedná se o adekvátní počet záchodů, pisoárů, sprch atd.

**m. č. 7.7 – malá serverovna v každém patře /** Přibližný požadavek na plochu je 6 – 7 m<sup>2</sup>.

**2.2.0.4 – Technic Workshop /** *Approximate area requirement of this room is 15 – 16 m<sup>2</sup>.*

**2.2.2.6, . 2.2.3.5, . 2.2.5.5, . 2.2.6.5, . 2.2.7.6 – Connectivity room /** *See p. 22 of P.01 Competition Brief: „Interconnection (connectivity) room with patch panels with outlets to offices and ICS / OT server corners, space for rack panels and plenty of room, so that it doesn't resemble a hallway. The room should be air-conditioned and with a detachable floor.“ Approximate area requirement of this room is 15 – 16 m<sup>2</sup>.*

**3.2.0.4. – Main server room /** *See paragraph „3.2. Department of Information Technology (OIT)“ on p. 23 of P.01 Competition Brief. Approximate area requirement of this room is 35 m<sup>2</sup>.*

**7.5 – Social rooms /** *Social rooms are basically similar to 7.8 Hygienic facilities. They both stand for adequate number of toilets, urinals, showers etc.*

**7.7 – Small server rooms on each floor /** *Approximate area requirement of this room is 6 – 7 m<sup>2</sup>.*

V Praze dne 24. 4. 2019

---

Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., advokátní kancelář  
na základě plné moci