

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 5

EXPLANATION OF COMPETITION CONDITIONS NO. 5

Identifikační údaje zadavatele / Contracting Authority

Název zadavatele Name of the contracting authority	Generální finanční ředitelství
IČO	72080043
Adresa sídla Headquarters address	Lazarská 15/7, 110 00 Praha
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele Authorized representative of the Contracting Authority	Mgr. Ing. Radana Nedvědová, ředitelka Sekce ekonomiky

Identifikační údaje soutěže o návrh / Identification data of the Contracting Authority

Název soutěže o návrh Design contest title	GFR Dislokace Brno: Areál Trávníčkova GFD Dislocation Brno: Complex Trávníčkova
Profil zadavatele Contracting Authority Profile	https://nen.nipez.cz/profil/nukib

Zadavatel výše uvedené architektonické soutěže o návrh obdržel žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek soutěže o návrh. Zadavatel poskytuje vysvětlení těchto dotazů v zákonné lhůtě, a to včetně přesného znění žádosti.

Dotaz č. 1:

Je možné v rámci areálu navrhovat podzemní objekty, do jaké hloubky?

Odpověď č. 1:

Ano, v rámci areálu je možné navrhovat podzemní objekty – s přihlédnutím k přiměřenosti investičních nákladů. Uvažovaná hloubka podzemní stavby by byla až přibližně 7 metrů. Skutečná možná hloubka podzemní stavby bude muset být ověřena.

Yes, it is possible to design underground structures – keeping in mind the adequacy of investment costs. The supposed depth of the structure would be up to approximately 7 meters. The actual possible depth of the underground structure will have to be checked.

Dotaz č. 2:

Bylo by možné upřesnit výškovou kótu podlahy hromadné garáže vzhledem k nadmořské výšce?

Odpověď č. 2:

Výšková kóta podlahy hromadné garáže je zjistitelná z dodatečně vydaného podkladu GFR_Travnickova_stavajici stav.pdf

The height of the floor of the common garage is in the additionally issued document GFR_Travnickova_stavajici stav.pdf.

Dotaz č. 3:

Parkovací stání v areálu je určeno pouze pro zaměstnance finančního úřadu, nebo má být řešeno i pro veřejnost? Můžete prosím více specifikovat případné požadavky pro stání pro veřejnost (např.: jejich počet, propojení nebo oddělení od ostatních stání...)

Odpověď č. 3:

Parkovací stání v reálu je určeno především pro zaměstnance Finanční správy. Jejich specifikace vyplyne z dopracování studie, pro účely soutěže můžete uvažovat s alespoň 15 krátkodobými stáními a zbylým počtem dlouhodobých stání.

Parking area is mainly for the employees of the Financial Administration. The specification of places will result from the finalization of the study, for the purpose of the competition you can count with at least 15 short-time parking spaces and the rest for the long-time parking.

V Praze dne 5. 7. 2019

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
MOBA studio s.r.o., administrátor soutěže o návrh
na základě smlouvy o plné moci